



遵义市播州区人民医院 关于手术室中央空调模块机采购项目的 内部竞争性谈判采购公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2024-ZW014

项目名称：手术室中央空调模块机采购

采购方式：内部竞争性谈判

采购需求：

项目编号		产品名称	数量（台）	产地来源	采购限价
BYC-2024-ZW014		手术室中央空调模块机采购	1	国产	\
一、技术参数及服务要求					
序号	材料名称	技术参数及服务要求			
1	手术室中央空调模块机	1. 低温模块式风冷热泵机组 1 台，参数如下：名义制冷量： $\geq 130\text{KW}$ 、制热量： $\geq 140\text{KW}$ 、制冷输入功率： $\leq 39\text{KW}$ 、制热输入功率： $\leq 42\text{KW}$ 、水流量： $\geq 22.4\text{m}^3/\text{h}$ ； 2. 压缩机类型：涡旋式压缩机、外形尺寸：不大于 2250mm*1150mm*2080mm，机组总质量： $\leq 800\text{kg}$ ，制造日期：不早于 2024 年 1 月 1 日；			
二、商务要求					
1. 须完全能与我院现有机组匹配使用； 2. 须吊装安装到我院住院四楼平台指定位置, 吊装及安装所需的所有材料及辅材由中标方免费提供； 3. 质保期 ≥ 6 年；					

★ 本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

（一）一般条件要求：

符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1. 在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；

2. 提供供应商 3 年以上无违法不良记录的书面声明【新注册企业提供当年内】（格式自拟）；

（二）诚信资格要求

投标人自行承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（承诺自拟）。

三、报名与采购文件获取

（一）报名与采购文件获取时间

2024 年 10 月 22 日-2024 年 10 月 30 日[8:00-11:30;14:00-17:00][周末、节假日除外]，供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加；

（二）报名方式

电子邮件报名；

（三）报名邮箱

zysbzqrmyy2024@163.com ；

（四）相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱：

- 1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；
- 2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；
- 3) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；
- 4) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》；
- 5) 《投标廉洁承诺书》。

四、响应文件递交须知

（一）响应文件递交时间

2024 年 10 月 31 日 08:00~08:30（北京时间），逾期送达的文件拒不接受；同时需提交纸质版报名资料一套，并每页加盖报名公司鲜章。

（二）投响应文件密封方式

档案袋密封。

五、开标时间和地点

（一）开标时间

2024 年 10 月 31 日 08 时 30 分（星期四）[北京时间]。

（二）开标地点

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

六、信息公开媒介

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmeyy.cn>。

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法

律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

八、评标办法摘要

（一）合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正、1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

（二）评标方法

最低评标价法。

（三）开标条件

响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

（一）申购主管科室

总务科 联系人及电话： 郭老师 18076239088；

（二）办理科室

总务科 联系人及电话： 罗老师 0851-27221960；

（三）联系地址

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

（四）投诉与举报电话

纪委综合办 联系电话： 0851-27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2024 年 10 月 22 日