

遵义市播州区人民医院

关于中央空调系统年度维护保养服务采购项目的内部竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2023-ZW008

项目名称：中央空调系统年度维护保养服务采购

采购方式：内部竞争性磋商

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	采购 限价	备注
BYC-2023-ZW008	中央空调系统年度维护保养服务	1	年	\	

一、技术参数及服务要求

门诊急诊综合大楼空调维护保养服务

维保项目名称	数量	备注
螺杆主机年度维保	2台	制冷开机前主机冷凝器化学循环清洗、开盖通泡；制冷季每月进行巡检及日常叫修
风机盘管过滤网清洗	543台	制冷、制热季开始前年度过滤网清洗、巡检及日常叫修
风柜	22台	制冷、制热季开始前年度过滤网清洗、巡检及日常叫修
真空锅炉	2台	巡检及日常叫修
冷冻水循环系统管网检查	1项	每年制冷季开始前和制冷季结束后进行及日常叫修
冷却水循环系统管网检查	1项	每年制冷季开始前和制冷季结束后进行及日常叫修
阀门的维护及保养	1项	每年制冷季开始前和制冷季结束后进行及日常叫修
循环水泵维护保养	8台	每年制冷季开始前和制冷季结束后进行及日常叫修
集水器、分水器补水水箱的检查 和维保	1项	每年制冷季开始前和制冷季结束后进行及日常叫修
冷却塔维护保养	1项	每年制冷季开始前清洗及日常叫修
风柜清洗消毒	22台	1次常规清洗(包含风口格栅、滤网清洗消毒),1次深度清洗 (包含格栅、滤网、蒸发器、接冰盘、蜗壳、叶轮、高温蒸汽杀 菌。清洗的范围和方法应符合WS/T396的要求。空调系统卫生质量应符合GB15982及GB50365的规定,其他卫生指标应符合WS394的规定。并提供具有检测资质的第三方检 测机构单位出具检测合格报告作 为验收合格根据。
风机盘管清洗消毒	543台	
风管清洗消毒	5592m ²	要求通风系统深度清洗消毒后,由具有空气质量检测资质的单位 进行检测,采取随机抽检方式, 并提供具有检测资质的第三方检 测机构单位出具检测合格报告作 为验收合格根据。
螺杆主机年度维保	2台	制冷开机前主机冷凝器化学循环清洗、开盖通泡；制冷季每

		月进行巡检及日常叫修
风机盘管过滤网清洗	290台	制冷、制热季开始前年度过滤网清洗、巡检及日常叫修
风柜	29台	制冷、制热季开始前年度过滤网清洗、巡检及日常叫修
真空锅炉	2台	巡检及日常叫修
冷冻水循环系统管网检查	1项	每年制冷季开始前和制冷季结束后进行及日常叫修
冷却水循环系统管网检查	1项	每年制冷季开始前和制冷季结束后进行及日常叫修
阀门的维护及保养	1项	每年制冷季开始前和制冷季结束后进行及日常叫修
循环水泵维护保养	8台	每年制冷季开始前和制冷季结束后进行及日常叫修
集水器、分水器补水水箱的检查和维保	1项	每年制冷季开始前和制冷季结束后进行及日常叫修
冷却塔维护保养	1项	每年制冷季开始前清洗及日常叫修
风柜清洗消毒	29台	1次常规清洗(包含风口格栅、滤网清洗消毒),1次深度清洗(包含格栅、滤网、蒸发器、接冰盘、蜗壳、叶轮、高温蒸汽杀菌。清洗的范围和方法应符合WS/T396的要求。空调系统卫生质量应符合GB15982及GB50365的规定,其他卫生指标应符合WS394的规定。并提供具有检测资质的第三方检测机构单位出具检测合格报告作为验收合格根据。
风机盘管清洗消毒	290台	
风管清洗消毒	1352m ²	要求通风系统深度清洗消毒后,由具有空气质量检测资质的单位进行检测,采取随机抽检方式,并提供具有检测资质的第三方检测机构单位出具检测合格报告作为验收合格根据。
二、商务要求		
1. 服务期: 一年; 2. 年服务费用为包干费用, 其中包含单次单件500以内的材料费用; 3. 合同期内任何时候接到报修电话, 必须在30分钟赶到现场处理。		

★本项目不接受联合体投标。

其它要求: 详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

(一) 一般条件要求: 符合《政府采购法》第二十二条之规定, 分公司投标的, 必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或营业执照三证合一), 具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件;

2、提供供应商1年以上资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内];

3、提供供应商依法纳税证明材料及缴纳社会保障金的证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的证明材料】;

4、提供供应商1年以上无违法不良记录的证明材料及供应商主体信用记录【新注册企业提供当年内】;

5、其它特别指明要求提供的材料、证明等; 项目属特种行业的提供相应资证。

(二) 诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

1、报名与采购文件获取时间：2023年5月17日-2023年5月23日[8:00-11:30;14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点获取本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名方式：电子邮件报名

3、报名邮箱：3266520453@qq.com

4、参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的设备名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的设备名称，另扫描以下资料作为附件同发报名邮箱：

- 1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；
- 2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；
- 3) 特殊行业注册证或许可证（复印件加盖公章）；
- 4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；

四、响应文件递交须知

1、截止时间

2023年5月24日16:00时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接受。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

五、开标时间和地点

1、时间：2023年5月24日16时00分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入

八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

2、综合评标法。

3、开标条件：响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

1、主管科室：总务科

联系人及电话：郭先生 18076239088

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

十、请严格遵守疫情防控相关规定。

遵义市播州区人民医院总务科

2023年5月17日